



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΘ
Τεχνική Υπηρεσία
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
Λιμένας 64004, Θάσος
genikos@deyathassou.gr
τηλ: 25930-24025

Ταχ. Δ/ση : Εθ. Αντίστασης 20
Ταχ. Κώδικας : 65403 Καβάλα
Πληροφορίες : Ζιώγας Γιώργος
Τηλέφωνο : 2510- 291335
E-mail: g.ziogas@pamth.gov.gr

Θέμα: Περι χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την διέλευση αγωγών εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής Οδού 69 από την Σκ. Ραχωνίου έως την Σκ. Καλλιράχης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ: 2507/17.06.2021 έγγραφο της ΔΕΥΑΘ.

(αρ. πρωτοκόλλου ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας: 4439/17.06.2021)

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε πως δεν έχουμε αντίρρηση για την διέλευση των αγωγών του δικτύου του θέματος εκτός του πλάτους κατάληψης της Εθνικής Οδού με προϋπόθεση να μην επηρεαστεί η ευστάθεια του σώματος, των ερεισμάτων και των πρανών της υφιστάμενης οδού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκυκλίου Β' 20 με αρ. πρωτ: ΒΣ1/Ο/4/38-Ω.

Στο εν λόγω τμήμα υπάρχει απαλλοτριωμένη ζώνη η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από μέρους σας προκειμένου να τοποθετηθεί ο αγωγός όσο το δυνατόν στο όριο αυτής για να μην επηρεαστεί η ευστάθεια του σώματος, των ερεισμάτων και των πρανών της υφιστάμενης οδού.


Σύμφωνα με τα σχέδια οριζοντιογραφίας που προσκομίστηκαν από μέρους σας, απαιτούνται δύο εγκάρσιες διελεύσεις του αγωγού επί της **Εθνικής οδού 69**, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εικόνες 1 και 2 που ακολουθούν. Στις δύο παραπάνω θέσεις να μεριμνήσετε ο αγωγός να διέλθει από υφιστάμενα τεχνικά προκειμένου να αποφευχθεί η τομή οδοστρώματος.

Το παρόν έγγραφο δεν σας απαλλάσσει από τη λήψη τυχόν άλλων αδειών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Με το παρόν έγγραφο δεν απαλλάσσετε από την λήψη άδειας τομής και συμφωνητικού τα οποία θα πρέπει να γίνουν μετά την συμβασιοποίηση του εν λόγω έργου, αφού πρώτα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από μέρους σας.



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία (κόκκινο χρώμα: αγωγός εξ. δικτύου ύδρευσης, κίτρινο χρώμα: Εθνική οδός 69) Πηγή :Google earth



Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία (κόκκινο χρώμα: αγωγός εξ. δικτύου ύδρευσης, κίτρινο χρώμα: Εθνική οδός 69) Πηγή :Google earth

Πριν τη έναρξη των εργασιών και εφόσον απαιτηθεί, σας υπενθυμίζουμε πως θα πρέπει να μεριμνήσετε για την εκπόνηση, μελέτης εργοταξιακής σήμανσης των εργασιών σύμφωνα με το αρ. 52 του ΚΟΚ (περί μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του αρ. 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') καθώς επίσης και σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ: ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 με ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Καβάλας

Θωμάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο
2. Φάκελος Τομών T_26

